

УТВЕРЖДЕНА

приказом МДБОУ ДС № 9 «Олененок»

от 09.01.2023 г № 57



ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) **ОБЯЗАН**:

1.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;

1.2. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

1.3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.3.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («101» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.3.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам: заведующий – 8 928-412-36-71; старший воспитатель – 8 918-398-69-16; заведующий хозяйством – 8 928-443-90-87 .

1.3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.

1.4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.4.1. Осуществить сброс сигнала;

1.4.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.3.2 данной Инструкции;

1.4.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации по телефонам. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.